

JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI W SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SOPOT marzec 2022 r.

ŹRÓDŁO WODY - UJĘCIE WODY/SUW			SUW Bitwy pod Płowcami	SUW Brodwin	Ujęcie Nowe Sarnie Wzgórze (drenaż)	Ujęcie Nowe Sarnie Wzgórze (studnie głębinowe)
Wskaźnik jakości wody	Jednostka	Wartość dopuszczalna ⁽¹⁾				
Zapach	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian		akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Twardość	mg/l CaCO ₃	60-500	240	163	190	170
	°N	3-28	13	9	11	10
Chlorki	mg/l	250	28	5,6	23	22
Żelazo	µg/l	200	< 5,0	< 5,0	46	53
Mangan	µg/l	50	0,26	< 0,10	33	37
Fluor	mg/l	1,5	0,33	0,32	0,27	0,27
Przewodność	µS/cm	2500	478	304	407	379
Wapń	mg/l	– ⁽²⁾	82	56	67	61
Sód	mg/l	200	12	7,2	7,4	9,7
Potas	mg/l	– ⁽³⁾	3,7	2,5	1,4	< 0,1
Siarczany	mg/l	250	48	< 2,0	33	25
pH	-	6,5-9,5	7,6	7,5	7,6	7,7

1) Najwyższe dopuszczalne stężenie wskaźników wg zał. nr 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz.2294)

2) Brak określonych dopuszczalnych zakresów wartości

3) AQUA-Sopot Sp. z o.o. informuje, że potas nie jest ujęty w wymaganiach dla wody do spożycia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017, poz. 2294)